



# Studio Tecnico di Consulenza Sicurezza ed Igiene Luoghi di Lavoro

RSPP - dr. Antonello De Blasi

Via Claudio Asello, 47 – 00175 Roma (RM)

tel. 3475852585 - email: antonello.deblasi@gmail.com

P.I. 144370010002 – C.F. DBLNNL75E12C136J

## VERBALE DELLA PROVA DI EVACUAZIONE

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE

“CONFALONIERI DE CHIRICO”

VIA BEATA MARIA DE MATTIAS 5, 00183 ROMA (RM)

SEDE CENTRALE – VIA BEATA MARIA DE MATTIAS 5

Il giorno **13/10/2023 alle ore 12.25**, alla presenza del prof.ssa SACCOCCIA (nominata *per l'occasione* Coordinatore della Gestione delle Emergenze, poiché assenti sia il Coordinatore, sia il vice-Coordinatore formalmente nominati), della DS prof.ssa CATAPANO e 3 di 9 componenti della squadra antincendio in servizio a Scuola al momento (insufficienti a coprire tutti i livelli, soprattutto alla luce della loro estensione), io sottoscritto dr. Antonello DE BLASI, in qualità di R.S.P.P. dell'IIS “Confalonieri De Chirico”, ho effettuato la prova di emergenza ed evacuazione in ottemperanza all'obbligo di applicazione del Piano d'Emergenza -D.M. 1, 2 e 3 settembre 2021 e D.Lgs. 81/08- con il preavviso al personale.

Il presente verbale riporta le fasi dello svolgimento della prova e le criticità riscontrate.

- **Il segnale di avvio della prova è stato dato alle ore 12.25**, utilizzando il pulsante d'emergenza (il suono non è stato corretto -come da PDE e planimetrie- ma eseguito “erroneamente” e secondo indicazione riportata in una circolare affissa in portineria);
- L'evacuazione dei locali scolastici è **avvenuta in modo conforme** alla procedura descritta nel piano di emergenza;
- **La procedura ha richiesto 5 minuti e 14” per il raggiungimento dei punti di raccolta dall'inizio della prova.** I Docenti di ciascuna classe hanno poi effettuato l'appello, accertandosi che nessuno fosse rimasto all'interno. Successivamente **dopo 18 minuti e 23” è stato dato il segnale “verbale” di cessato allarme** e gli allievi, i docenti ed il personale ata hanno fatto rientro all'interno dell'edificio per il consueto prosieguo delle attività.
- Non tutti i docenti avevano con sé i plichi contenenti i moduli di evacuazione.

Le criticità riscontrate durante la prova riguardano le seguenti osservazioni:

1. Carezza/assenza dei ruoli incaricati necessari alla gestione delle emergenze;
2. La risorsa in servizio al Centralino, quindi addetta al piano terra, non ha aperto il cancello sulla via;
3. Il suono adoperato non è stato quello stabilito nel Piano dell'Emergenza e nelle planimetrie, su cui sono istruiti docenti, ragazzi e personale non docente. Si è seguito quanto erroneamente indicato in una circolare affissa in portineria. *La suddetta criticità è stata già segnalata in altre occasioni.*
4. Alcuni docenti hanno dimenticato il verbalino in classe, altri hanno fatto ricorso a modelli che non sono coerenti con quelli adottati dalla Scuola. Altri ancora hanno



## Studio Tecnico di Consulenza Sicurezza ed Igiene Luoghi di Lavoro

RSPP - dr. Antonello De Blasi

Via Claudio Asello, 47 – 00175 Roma (RM)

tel. 3475852585 - email: antonello.deblasi@gmail.com

P.I. 144370010002 – C.F. DBLNNL75E12C136J

consegnato fogli in bianco con elenco presenti in classe compilato interamente a penna.

*La suddetta criticità è stata già segnalata in altre occasioni.*

5. Alcune planimetrie affisse ovunque recano un refuso circa i precedenti tipi di segnale convenzionale attivati in passato nella scuola.
6. Una docente ha condotto la propria classe al punto di raccolta sbagliato.
7. E' dato per disperso un assistente tecnico.
8. La porta di emergenza (REI) prossima all'Aula Magna, quella con affaccio fronte palestra, ha due ante e di esse se ne apre soltanto una perché l'altra è incastrata e tale criticità permane nonostante una precedente segnalazione.
9. In palestra ed al 1° e 2° piano lato aula magna continua a non sentirsi la campanella (viene riferito).
10. Alcuni docenti hanno espressamente dichiarato la propria agitazione/preoccupazione in occasione della prova: soprattutto quel circa 50% di nuove risorse che hanno preso servizio a Scuola in settembre. Emerge una impreparazione dunque a fronteggiare l'emergenza. Es: una risorsa amministrativa nell'uscire chiedeva a voce alta quale fosse il punto di raccolta.
11. Alcuni docenti hanno consegnato un modulo di evacuazione diverso da quello in adozione presso la Scuola e regolarmente affisso (si presume) a tutte le porte di tutte le classi, laboratori, palestre, ... . *La suddetta criticità è stata già segnalata in altre occasioni.*

La prova ha coinvolto 435 studenti, il D.S., 33 docenti, 16 unità di personale presente (ata, itp e amministrativi).

- Nel complesso la prova è stata giudicata **insufficiente, da migliorare**

### **URGE PREVEDERE INCONTRO FORMATIVO CON TUTTI I DOCENTI ED IL PERSONALE NON DOCENTE**

Si suggeriscono le seguenti azioni correttive, da attuare in tempi ragionevoli:

1. Rivedere la consistenza delle squadre e dunque riassegnare i ruoli per una maggiore copertura spazio/temporale;
2. Si prega di sensibilizzare la figura addetta ad un più attento svolgimento dei compiti assegnati;
3. È opportuno provvedere alla sostituzione delle planimetrie rev. 2019 con quelle più attuali corrispondenti alla rev. 2023;
4. Si consigliano iniziative di sensibilizzazione, istruzione, lettura condivisa del Piano di Emergenza, ..., qualsiasi tipo di evento si vorrà fare purché tutti siano "maggiormente preparati" su ruoli e competenze, così come chiaramente descritti nel vigente Piano di Emergenza;
5. Come al punto 3;
6. Come al punto 4;
7. Come al punto 4;
8. Si richiede intervento tecnico;
9. Come al punto 8;



## Studio Tecnico di Consulenza Sicurezza ed Igiene Luoghi di Lavoro

*RSPP - dr. Antonello De Blasi*

Via Claudio Asello, 47 – 00175 Roma (RM)

tel. 3475852585 - email: antonello.deblasi@gmail.com

P.I. 144370010002 – C.F. DBLN75E12C136J

10. Come al punto 4;

11. Si prega di riempire le bustine trasparenti affisse sulle porte di tutti gli ambienti con i nuovi plichi e si prega di invitare i docenti a ricordarsi di recuperare il modello in vigore (quello con il simbolo D&M) e non quello ricavato dai vecchi registri cartacei o da fotocopie dell'ultim'ora. Si rappresenta altresì la necessità di affidarsi ai docenti affinché assicurino periodicamente che nelle bustine sulle porte vi siano i plichi utili all'esodo, evitando che si provveda alla stampa dei suddetti moduli soltanto a pochi giorni dalla periodica prova d'esodo. Il rischio è che, innanzi all'emergenza reale, i suddetti documenti non siano dove "dovevano" essere e che i docenti si trovino impossibilitati a dare seguito ad uno dei principali obblighi loro attribuiti dal Piano di Emergenza (il contrappello al punto di raccolta);

Roma, 13/10/2023

R.S.P.P. dell'IIS "Confalonieri De Chirico"  
dr. Antonello De Blasi