



# Studio Tecnico di Consulenza Sicurezza ed Igiene Luoghi di Lavoro

RSPP - dr. Antonello De Blasi  
Via Claudio Asello, 47 – 00175 Roma (RM)  
tel. 3475852585 - email: antonello.deblasi@gmail.com  
P.I. 144370010002 – C.F. DBLNNL75E12C136J

## VERBALE DELLA PROVA DI EVACUAZIONE

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE

“CONFALONIERI DE CHIRICO”

VIA BEATA MARIA DE MATTIAS 5, 00183 ROMA (RM)

SEDE SUCCURSALE – LARGO PANNONIA 37

Il giorno **13/10/2023 alle ore 12.25**, alla presenza del prof.ssa CRISTOFARI (nominata *per l'occasione* Coordinatore della Gestione delle Emergenze, poiché assenti sia il Coordinatore, sia il vice-Coordinatore formalmente nominati), della DS prof.ssa CATAPANO e 1 di 3 componenti della squadra antincendio in servizio a Scuola al momento (insufficiente a coprire tutti i livelli), io sottoscritto dr. Antonello DE BLASI, in qualità di R.S.P.P. dell'IIS “Confalonieri De Chirico”, ho effettuato la prova di emergenza ed evacuazione in ottemperanza all'obbligo di applicazione del Piano d'Emergenza -D.M. 1, 2 e 3 settembre 2021 e D.Lgs. 81/08- con il preavviso al personale.

Il presente verbale riporta le fasi dello svolgimento della prova e le criticità riscontrate.

- **Il segnale di avvio della prova è stato dato alle ore 12.25**, utilizzando il pulsante d'emergenza (il suono non è stato corretto -come da PDE e planimetrie- ma eseguito “erroneamente” e secondo indicazione riportata in una circolare affissa in portineria);
- L'evacuazione dei locali scolastici è **avvenuta in modo conforme** alla procedura descritta nel piano di emergenza;
- **La procedura ha richiesto 5 minuti e 14” per il raggiungimento dei punti di raccolta dall'inizio della prova.** I Docenti di ciascuna classe hanno poi effettuato l'appello, accertandosi che nessuno fosse rimasto all'interno. Successivamente **dopo 18 minuti e 23” è stato dato il segnale “verbale” di cessato allarme** e gli allievi, i docenti ed il personale ata hanno fatto rientro all'interno dell'edificio per il consueto prosieguo delle attività.
- Non tutti i docenti avevano con sé i plichi contenenti i moduli di evacuazione.

Le criticità riscontrate durante la prova riguardano le seguenti osservazioni:

1. Carezza/assenza dei ruoli incaricati necessari alla gestione delle emergenze;
2. La risorsa in servizio al Centralino, quindi addetta al piano terra, non ha aperto il cancello sulla via;
3. Non è stato adoperato il segnalatore acustico perché non funzionante e, nell'occasione, si è fatto uso della campanella convenzionale del cambio ora;
4. Alcuni docenti hanno dimenticato il verbalino in classe, altri hanno fatto ricorso a modelli che non sono coerenti con quelli adottati dalla Scuola. Altri ancora hanno consegnato fogli in bianco con elenco presenti in classe compilato interamente a penna. *La suddetta criticità è stata già segnalata in altre occasioni.*



## Studio Tecnico di Consulenza Sicurezza ed Igiene Luoghi di Lavoro

RSPP - dr. Antonello De Blasi

Via Claudio Asello, 47 – 00175 Roma (RM)

tel. 3475852585 - email: antonello.deblasi@gmail.com

P.I. 144370010002 – C.F. DBLN75E12C136J

5. Alcune planimetrie affisse ovunque recano un refuso circa i precedenti tipi di segnale convenzionale attivati in passato nella scuola.
6. Alcuni docenti hanno espressamente dichiarato la propria agitazione/preoccupazione in occasione della prova: soprattutto quel circa 50% di nuove risorse che hanno preso servizio a Scuola in settembre. Emerge una impreparazione dunque a fronteggiare l'emergenza. Es: una risorsa amministrativa nell'uscire chiedeva a voce alta quale fosse il punto di raccolta.
7. Alcuni docenti hanno consegnato un modulo di evacuazione diverso da quello in adozione presso la Scuola e regolarmente affisso (si presume) a tutte le porte di tutte le classi, laboratori, palestre, ... . *La suddetta criticità è stata già segnalata in altre occasioni.*
8. Il collaboratore in servizio in portineria è in servizio da due giorni (viene riferito) e non ha ancora preso familiarità con compiti e dispositivi.

La prova ha coinvolto **105 studenti (manca il numero alunni 2°C), il D.S., 7 docenti, 4 unità di personale presente (ata, itp e amministrativi).**

- Nel complesso la prova è stata giudicata **insufficiente, da migliorare**

### **URGE PREVEDERE INCONTRO FORMATIVO CON TUTTI I DOCENTI ED IL PERSONALE NON DOCENTE**

Si suggeriscono le seguenti azioni correttive, da attuare in tempi ragionevoli:

1. Rivedere la consistenza delle squadre e dunque riassegnare i ruoli per una maggiore copertura spazio/temporale;
2. Si prega di sensibilizzare la figura addetta ad un più attento svolgimento dei compiti assegnati;
3. Si richiede intervento tecnico;
4. Si prega di riempire le bustine trasparenti affisse sulle porte di tutti gli ambienti con i nuovi plichi e si prega di invitare i docenti a ricordarsi di recuperare il modello in vigore (quello con il simbolo D&M) e non quello ricavato dai vecchi registri cartacei o da fotocopie dell'ultim'ora. Si rappresenta altresì la necessità di affidarsi ai docenti affinché assicurino periodicamente che nelle bustine sulle porte vi siano i plichi utili all'esodo, evitando che si provveda alla stampa dei suddetti moduli soltanto a pochi giorni dalla periodica prova d'esodo. Il rischio è che, innanzi all'emergenza reale, i suddetti documenti non siano dove "dovevano" essere e che i docenti si trovino impossibilitati a dare seguito ad uno dei principali obblighi loro attribuiti dal Piano di Emergenza (il contrappello al punto di raccolta);
5. È opportuno provvedere alla sostituzione delle planimetrie rev. 2019 con quelle più attuali corrispondenti alla rev. 2023;
6. Si consigliano iniziative di sensibilizzazione, istruzione, lettura condivisa del Piano di



## Studio Tecnico di Consulenza Sicurezza ed Igiene Luoghi di Lavoro

*RSPP - dr. Antonello De Blasi*  
Via Claudio Asello, 47 – 00175 Roma (RM)  
tel. 3475852585 - email: antonello.deblasi@gmail.com  
P.I. 144370010002 – C.F. DBLNNL75E12C136J

Emergenza, ..., qualsiasi tipo di evento si vorrà fare purché tutti siano “maggiormente preparati” su ruoli e competenze, così come chiaramente descritti nel vigente Piano di Emergenza;

7. Come al punto 4;
8. Come al punto 2;

Roma, 13/10/2023

R.S.P.P. dell'IIS “Confalonieri De Chirico”  
dr. Antonello De Blasi